



PLANTA LAYOUT - 2º SUBSOLO
ESCALA 1:500

PLANTA LAYOUT - 3º SUBSOLO
ESCALA 1:200

PLANTA LAYOUT - 1º SUBSOLO
ESCALA 1:200

PLANTA LAYOUT - TÉRREO
ESCALA 1:200

Unidades de passagem - H-3 - conforme IT11/19
População=51
Capacidade=30
Número UP=1,7
UP utilizado=2
Considerado mínimo=0,55
Largura Total para saída=1,10 metros

Escada EP
- Detecção de fumo
- Treinamento Brigado
- Falha reflexiva no rodapé
- Ausuário ventilação cruzada de 1,00m²

Escada EP
- Detecção de fumo
- Treinamento Brigado
- Falha reflexiva no rodapé
- Ausuário ventilação cruzada de 1,00m²

Unidades de passagem - H-3 - conforme IT11/19
População=51
Capacidade=30
Número UP=1,7
UP utilizado=2
Considerado mínimo=0,55
Largura Total para saída=1,10 metros

Legenda			
	ALARMAS DE FUMOS		CONTROLES
	CONTROLES DE FUMOS		REGISTRO DE CULROS
	INDICADOR DE FUMOS		VALVULA DE RETENÇÃO
	SINAL FINAL NA BOTA DE FUGA		AVISADOR SONORO
	RESERVA DE INGENIERO INDEPENDENTE		ACESSO DE VANTURA
	HERMETICO SIMPLES		CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME
	HERMETICO COM FERRAGEM		BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
	EXTINTOR CO2 NA VUA		SMART PROTEGIDO
			DETECTOR DE FUMACA
			GRUPO MOTOR GERADOR

NOTAS:

Nº	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
1.	PARA LEGENDA E DETALHES, VER DESENHO DE-HSM-DTAL-PCI/001		
2.	PARA IMPLANTAÇÃO GERAL, VER DESENHO DE-HSM-IMP-GCI-001		

Obra
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA-ITAQUERA
RUA SANTA MARCELINA, 117 - ITAQUERA
SÃO PAULO/SP - CEP:08270-07 - TEL.(11)2070-6000

Proprietário
Maximum Fones: (11) 3415-5566/98612-8314
Building Bomberos-Elétrica-Cetesb-Prefeitura

Responsável
RES. TÉCNICO MARCOS HONORIO NEVES
RESPONSÁVEL PELO USO

Projeto
REGULARIZAÇÃO CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Descrição
PREVENÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
BLOCO AB
PLANTA - 1, 2 e 3º SUBSOLOS e TÉRREO

Data
23/12/2019

Escala
INDICADA

Tom. arquivo
NOME DO ARQUIVO: 12x1 SENSOR_MEMORIA DE CALCULO FLO1-02-03-04.dwg

Desenho
CORPO DE BOMBEIROS

Desenvolvido
100%

Folha/Conj
8

Conj
01

Folha
09

ART:280272302004.9888