



Legenda			
	-EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 Lts.		-LUZ DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO (BLOCO AUTONOMO)
	-EXTINTOR Pó QUÍMICO 04 Kg		-SISTEMA DE PARA-RAIOS (NBR-5419/05)
	-DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA		-ÁREA FRIA
	-SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA		ROTEIRA B. DE INCENDIO
	-RESERVA DE INCENDIO (HIDRANTES)		-BOMBA DE INCENDIO (HIDRANTES)
	-HIDRANTE SIMPLES		-BOTEIRA DO SISTEMA DE ALARME
	-REGISTRO DE RECALQUE / VALVULA DE RETENÇÃO		-SHAFT PROTEGIDO
	-EXTINTOR CO ₂ 06 Kg		-DETECTOR DE FUMAÇA
	-INTERFONE		-REGISTRO DE PISO
	-VALVULA DE RETENÇÃO		-CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME
	-AVISADOR SÔNORO		-BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
	-ACESSO DE VIATURA		-PORTA CORTA FOGO TIPO P90
	-GRUP. MOTO GERADOR		

Unidades de passagem - H-3 - conforme IT11/19
 População=95
 Capacidade=30
 Número UP=3,16
 UP utilizado=4
 Considerado mínimo=0,55
 Largura Total para saída=2,20 metros

PLANTA LAYOUT - BLOCO CD - 6º PAVIMENTO
 ESCALA 1:200

NOTAS:

Nº	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
1.	PARA LEGENDA E DETALHES, VER DESENHO DE-HSM-DTAL-PCI/001		
2.	PARA IMPLANTAÇÃO GERAL, VER DESENHO DE-HSM-IMPG-PCI-001		

Obra CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA-ITAQUERA RUA SANTA MARCELINA, 117 - ITAQUERA SÃO PAULO/SP - CEP-08270-07 - TEL.(11)2070-6000		Maximum Fones: (11) 3415-5566/98612-8314 Building Bombeiros-Elétrica-Cetesb-Prefeitura	
Responsável RESP. TÉCNICO MARCOS HONORIO NEVES CREA 56610/0612		Proprietário RESPONSÁVEL PELO USO	
Projeto REGULARIZAÇÃO CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA			Folha 14
Descrição PREVENÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO BLOCO CD PLANTA - 5 e 6º PAVIMENTO			
Data 10/12/2019	Escala 1:200	Tom. original 12x17 SENSIBL	Nome do Arquivo MEMORIA DE CALCULO FL01-02-03-04.dwg
Desenhista LUCIANO		Desenho CORPO DE BOMBEIROS	
			ART: 28027230200479888